

ANSCHLUSS-SCHEMA GWT AQUASOFT H10 bis H30

EINBAU MITTELS BYPASSARMATUR UND WELLROHREN
REDUZIERTER DRUCK, MAX. 7 BAR

FON 081 353 19 06 www.g-wt.ch
FAX 081 353 71 80 info@g-wt.ch 18.01.2011 fg

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 HAUPTHAHN | 7 BYPASSVENTIL |
| 2 GARTENLEITUNG | 8 ENTHÄRTUNGSANLAGE |
| 3 DRUCKREDUZIERVENTIL | 9 SPÜLLEITUNG |
| 4 FEINFILTER | 10 ÜBERLAUFLEITUNG |
| 5 BOILER ZULEITUNG | 11 KANALISATION |
| 6 KALTWASSER | 12 STECKDOSE 230 V |

